



**Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
виконавчого комітету міської ради**

ПРОТОКОЛ № 5

**Бориспільської міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій**

від 21 травня 2024 року

м. Бориспіль

2024

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови,
Заступник голови міської
комісії з питань ТЕБ та НС

Тамара МАТЯШ
21 травня 2024 року

14 год. 00 хв.
Актовий зал

Порядок денний
засідання постійної комісії виконавчого комітету міської ради
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ГОЛОВУВАВ: заступник міського голови,
заступник голови Бориспільської міської комісії з питань ТЕБ
та НС – **Тамара МАТЯШ**

ПРИСУТНІ: Члени комісії, запрошені (за окремим списком)

СЛУХАЛИ:

- 1. Про затвердження Плану роботи Бориспільської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на II півріччя 2024 року.**

Доповідач (10 хв.)

Буряк Ю.В. – заступник начальника відділу з питань НС та ЦЗН

Заслухавши доповідача комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Затвердити План роботи Бориспільської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на II півріччя 2024 року.**
- 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.**

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

- 2. Про заходи щодо попередження загибелі населення на водних об'єктах міста у весняно-літній період 2024 року та затвердження переліку закріплених озер за підприємствами, установами та організаціями Бориспільської МТГ.**

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Співвідповідач (5 хв.)

Шевченко О.В. – головний спеціаліст з питань екології та навколишнього середовища виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах залишається необережне поводження на воді. Враховуючи те, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено військовий стан, існує загроза постійних ракетних обстрілів, відповідно до Вимог Водного кодексу України, Наказу МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», з метою запобігання нещасних випадків і травматизму під час купального сезону на водних об'єктах, рекомендуємо розглянути питання про заборону відкриття купального сезону в межах території громади заборону відвідування водних об'єктів.

Заслухавши доповідача та співвідповідача, комісія **ВИРШИЛА:**

1. Інформацію взяти до відома.

2. В зв'язку з дією в Україні воєнного стану, постійною загрозою ракетних обстрілів, з метою попередження нещасних випадків, відсутністю засобів рятування на водних об'єктах, відсутністю паспортів місць масового відпочинку населення біля води (у тому числі – паспортів водолазного обстеження акваторії місць масового відпочинку населення біля води та санітарно-епідемічних висновків щодо відповідальності санітарним вимогам води та піску в місцях масового відпочинку населення біля води), **вважати, що місця масового відпочинку людей (на) воді в межах Бориспільської міської територіальної громади відсутні.**

3. Через небезпеку від вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з постійною загрозою ракетних обстрілів, з метою забезпечення безпеки та забезпечення життя жителів громади, **заборонити купання на водних об'єктах, Бориспільської міської територіальної громади, а також в'їзду/під'їзду до них.**

4. Затвердити Перелік закріплених озер за підприємствами, установами та організаціями Бориспільської міської територіальної громади, що додається.

5. Бориспільському РУ ГУ ДСНС України у Київській області комісійно провести обстеження озер за затвердженим переліком, також забезпечити проведення оглядів стихійних (не паспортизованих) місць відпочинку населення на водних об'єктах в межах Бориспільської міської територіальної громади з складанням акту обстеження. Для проведення вищезазначеного обстеження залучити представника відділу з питань НС та ЦЗН. Про час та місце проведення обстеження повідомити представника відділу.

До 13.06.2024

6. Бориспільському міжрайонному відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» надати до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення інформацію про результати лабораторних досліджень води озер Бориспільської міської територіальної громади за токсикологічними, санітарно – мікробіологічними, санітарно – хімічними показниками для вивчення придатності якості води для культурно – побутового водокористування.

До 06.06.2024

7. Керівникам підприємств, установ, організацій міста за якими закріплені озера і вода в яких не придатна за бактеріологічними показниками для культурно-побутового використання:

7.1. Видати розпорядження про встановлення щитів з написами «Купатися заборонено» «Небезпечно» «Увага! Купатись заборонено, обладнані пляжі відсутні!», «Купатись заборонено по бактеріологічним показникам», у стихійних (несанкціонованих місцях), а також встановити урни для сміття.

До 10.06.2024

7.2. Письмово доповісти голові Бориспільської міської комісії з питань ТЕБ та НС **про проведену роботу до 10.06.2023** (додати фото табличок біля водойм).

8. Балансоутримувачам (керівникам підприємств, установ, організацій міста) за якими закріплені озера і вода розробити документацію, а саме паспорт водного об'єкта.

До 10.06.2024

9. Бориспільському РУ ГУ ДСНС України у Київській області, Бориспільський ВП ГУ НП у Київській області, Батальйон патрульної поліції м. Бориспіль Управління ПП в Київській області, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення забезпечити

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо заборони купання у невідповідних місцях, обов'язкового дотримання правил поведінки на воді та заходів безпеки під час відпочинку біля водних об'єктів.

До 06.06.2024

10. Старостам старостинських округів проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо заборони купання на водних об'єктах та правил безпечного поводження на (біля) води.

Термін: постійно

11. Бориспільському РУ ГУ ДСНС України у Київській області, Бориспільський ВП ГУ НП у Київській області, Батальйон патрульної поліції м. Бориспіль Управління ПП в Київській області організувати патрулювання стихійних (не санкціонованих) місць відпочинку на водних об'єктах.

Термін: постійно

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

3. Про стан забезпечення протипожежного захисту навчальних та оздоровчих закладів Бориспільської міської територіальної громади.

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

З метою організації підготовки закладів освіти до 2024/2025 навчальних років, створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії російської федерації та з метою виконання вимог Кодексу цивільного захисту України Бориспільським РУ ГУ ДСНС України у Київській області (далі – РУ) вживаються додаткові заходи з забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту закладів освіти під час підготовки до 2024/2025 навчальних років. Визначені та закріплені посадові особи РУ Головного управління закладами освіти та захисними спорудами, які можуть бути задіяні під час навчального процесу, що розташовані на території Бориспільської МТГ. Особовий склад РУ має практичний досвід та відповідні

знання для надання методичної та практичної допомоги з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту. Бориспільським РУ розроблені пам'ятки щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, заходів цивільного захисту, дій у випадках надзвичайних ситуацій у закладах освіти. Організована взаємодія із органами Національної поліції Бориспільського району стосовно порядку спільних дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій. Після здійснених спільних оглядів закладів освіти, які розташовані на території Бориспільської МТГ виявлені недоліки, які необхідно виправити.

Заслухавши доповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію взяти до відома.

2. Зобов'язати управління освіти і науки надати до Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області підтверджуючі документи про усунення виявлених недоліків в освітніх закладах:

- 2.1. Бориспільський заклад дошкільної освіти «Теремок» Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Михайла Калмикова, 8:**
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.
- 2.2. Бориспільський заклад дошкільної освіти №1 Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Княгині Ольги, 4:**
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.
- 2.3. Бориспільський ліцей «ОСНОВА» Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соборна, 3:**
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.
- 2.4. Глибоцький заклад дошкільної освіти «Колосок» Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Глибоке, вул. Молодіжна, 1:**
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.
- 2.5. Глибоцький ліцей Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Глибоке, вул. Центральна, 34:**
 - забезпечити об'єкти розрахунковим запасом води для цілей зовнішнього пожежогасіння
- 2.6. Заклад дошкільної освіти “Сонечко” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 2 “А”:**
 - обладнати частину підвальних приміщень (найпростіше укриття) системою пожежної сигналізації;

- 2.7. Бориспільський заклад дошкільної освіти “Колосочок” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 83 “А”:**
- обладнати підвальні приміщення (найпростіше укриття) системою пожежної сигналізації;
 - виконати другий евакуаційний вихід з підвального поверху (відповідно до п.1.4, глави 1, розділу VI ППБУ; Розділ 7.2 ДБН В.1.1-7:2016).
- 2.8. Бориспільський ліцей “Альта” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Михайла Калмикова, 7:**
- обладнати підвальні приміщення (найпростіше укриття) системою пожежної сигналізації;
 - провести перевірку на працездатність зовнішнього протипожежного водопроводу “ПГ” на тиск та витрату води із складанням відповідного акту.
- 2.9. Rogozivskyi заклад дошкільної освіти “Сонечко” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Rogoziv, вул. Вітчизняна, 2:**
- скорегувати електромережу у господарчій будівлі яка прокладена у відкрито по горючим конструкціям;
 - виправити недолік, такий як: електрична розетка, вимикач та електричний автомат встановлено на горючу основу без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, який виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
- 2.10. Rogozivskyi ліцей Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Rogoziv, вул. Центральна, 101:**
- відремонтувати систему пожежної сигналізації.
- 2.11. Іванківський заклад дошкільної освіти “Веселка” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Братуся, 3:**
- люк виходу на горище виконати протипожежними 2-го типу (відповідно до пунктів 6.2., 6.4., таблиці 3, ДБН В.1.1.7-2016);
 - пред’явити документи, щодо відповідності групи горючості вагонки, якою обшито зовнішні стіни будівлі. (відповідно до п.5.6 ДБН В.1.1-7:2016);
 - виконати другий евакуаційний вихід з підвального поверху (відповідно до п.1.4, глави 1, розділу VI ППБУ; Розділ 7.2 ДБН В.1.1-7:2016)
- 2.12. Бориспільський ліцей імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Володимира Момота 16 А:**
- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі.
- 2.13. Бориспільський заклад дошкільної освіти “Росинка” Бориспільської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Валерія Гудзя, 14:**

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі

2.14. Бориспільський заклад дошкільної освіти "Веселка" Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Княгині Ольги, 22А:

- обладнати підвальні приміщення (найпростіше укриття) системою пожежної сигналізації;
- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.

2.15. Бориспільський заклад дошкільної освіти "Берегиня" Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Скіфська, 21:

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.

2.16. Бориспільський академічний ліцей ім. Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Білодідівка, 30:

- відремонтувати систему автоматичної пожежної сигналізації (табло контрольного приладу показує «Пожежа»);
- провести перевірку зовнішньої установки захисту будівель від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів;
- для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежного гідранту (який розташований на території ліцею) на тиск та витрату води з оформленням акта;
- провести технічне обслуговування автоматичної системи димовидалення та локального пожежогасіння кухонного обладнання в харчовому блоці;
- визначити та представити до розгляду розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі;
- вхідну групу першого поверху відокремити від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу із встановленням дверей що ведуть до вхідної групи протипожежними 2-го типу;
- обладнати двері евакуаційних виходів пристроями для відкривання їх із середини без ключа.

2.17. Бориспільський ліцей «Лідер» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 19:

- відремонтувати систему автоматичної пожежної сигналізації;
- провести перевірку зовнішньої установки захисту будівель від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів;
- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;
- забезпечити пристрої для самозачинення дверей сходових кліток.

- 2.18. Бориспільський ЗДО «Віночок» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 14а:**
- провести перевірку зовнішньої установки захисту будівель від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів;
 - для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежних гідрантів (які розташовані на території закладу) на тиск та витрату води з оформленням акта.
- 2.19. Бориспільський ЗДО № 3 Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Гришинська, 1:**
- відремонтувати та заповнити водою пожежне водоймище;
 - провести перевірку зовнішньої установки захисту будівель від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.
- 2.20. Бориспільський ліцей ім. Юрія Головатого Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної сотні, 1:**
- для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежного гідранту (який розташований на території ліцею) на тиск та витрату води з оформленням акта;
 - надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;
- 2.21. Бориспільський ліцей ім. Павла Чубинського Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 32 А:**
- відремонтувати систему автоматичної пожежної сигналізації;
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;
 - для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежного гідранту (який розташований на території ліцею) на тиск та витрату води з оформленням акта;
 - надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
- 2.22. Бориспільський ЗДО «Журавонька» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Полтавська, 28:**
- для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного

законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежних гідрантів (які розташовані на території закладу) на тиск та витрату води з оформленням акта.

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;

- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.

2.23. Бориспільський ЗДО «Світлячок» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Френкеля, 8:

- для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежних гідрантів (які розташовані на території закладу) на тиск та витрату води з оформленням акта.

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;

- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.

2.24. ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Адмірала Ушакова, 17:

- для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства провести 1 раз на рік випробування пожежних гідрантів (які розташовані на території закладу) на тиск та витрату води з оформленням акта.

2.25. Сеньківський ліцей Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сеньківка, вул. Миру 11-А:

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;

- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.

- надати акт перевірки контролю працездатності мережі систем внутрішнього протипожежного водопроводу.

2.26. Сеньківський заклад дошкільної освіти «Малютко» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сеньківка, вул. Вербицького 1-А:

- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;

- надати технічний звіт замірів опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.

- 2.27. Кучаківський ліцей ім. гетьмана Івана Сулими Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Кучаків, вул. Гетьмана Івана Сулими 69-А:**
- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
- 2.28. Кучаківський заклад дошкільної освіти «Журавлик» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Кучаків, вул. Пащенко-Виходу 18-А:**
- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;
 - надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
 - люк виходу на горище забезпечити протипожежним 2-го типу.
- 2.29. Лебединський заклад дошкільної освіти «Лебедик» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Лебедин, вул. Шевченка 1-Г:**
- надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі;
 - надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
 - люк виходу на горище забезпечити протипожежним 2-го типу.
- 2.30. Любарецький ліцей Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Любарці, вул. Центральна 62:**
- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
- 2.31. Любарецький заклад дошкільної освіти «Сонечко» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Любарці, вул. Першотравнева 1-а:**
- надати посвідчення про навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
 - надати документи щодо перевірки відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівлі.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Бистру Л.Г.

Термін: до 10.06.2024

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

4. Про забезпечення належної готовності місцевої пожежної охорони до реагування на пожежі та загоряння в екосистемах.

Доповідач (10 хв.)

Макаров А.М. – т.в.о. начальника комунальної установи місцевої пожежної охорони Бориспільської міської ради.

Пожежно-рятувальними підрозділами комунальної установи місцевої пожежної охорони Бориспільської міської ради було організовано своєчасне реагування на повідомлення про пожежі, що забезпечило збереження цілісності природних екосистем та майна мешканців Бориспільської МТГ. Також відмітив про адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Зазначив про загальну кількість пожеж, загальні збитки завдані пожежами в екосистемах.

Заслухавши доповідача, комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Старостам сторстинських округів Бориспільської міської територіальної громади:

- 2.1. щоденно (в пожежонебезпечний період), на території яких розташовані торфовища забезпечити проведення їх оглядів, та у разі виявлення явних ознак горіння негайно повідомляти Бориспільське РУ ГУ ДСНС України у Київській області;
- 2.2. забезпечити контроль на заборону спалення стерні, бур'янів, смітників, соломи, сіна та ін. на підзвітній території і здійснювати заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та недопущення пожеж в екосистемах на ввірених територіях;
- 2.3. встановити контроль за дотриманням агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях та інших територіях, що перебувають у їх користуванні;
- 2.4. забезпечити проведення тематичної роз'яснювально- профілактичної роботи щодо дотримання вимог пожежної безпеки з місцевим населенням - мешканцями населених пунктів та із землекористувачами - сільгосптоваровиробниками, земельні ділянки яких межують з торфовищами, лісовими, парковими насадженнями;
- 2.5. проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки у пожежонебезпечний період, недопущення розведення багать у лісових масивах, випалювання трави та інших рослинних решток, що може призвести до виникнення пожеж і загибелі людей на них;
- 2.6. на дошках оголошень, в місцях масового перебування людей, розмістити інформацію щодо заборони випалювання залишків рослинності, сміття та сухостою, зазначити суми штрафних санкцій

за порушення заборони, а також щодо внесення змін до Кримінального кодексу України де відтепер навмисні підпали, в тому числі й сухої рослинності можуть розцінюватись як кримінальний злочин;

- 2.7. повідомити землекористувачів про обов'язковість догляду за земельними ділянками в пожежонебезпечний період та їх персональну відповідальність за виникнення на них пожеж;
- 2.8. здійснювати заходи щодо недопущення появи та розростання стихійних звалищ сміття, побутових і виробничих відходів;
- 2.9. довести до населення, яке проживає на ввірених територіях, інформацію про шкоду для довкілля від спалювання залишків рослинності, сміття та сухостою та відповідальність зловмисників за такі дії.

Термін: постійно

3. **Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради** посилити проведення роз'яснювальної роботи серед учнів навчальних закладів громади щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки і категоричної заборони самовільного випалювання рослинності або її залишків.

Термін: постійно

4. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства»:

- 4.1. вжити заходи по прибиранню сухої рослинності та вітролому з метою недопущення поширення лісових і торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви;
- 4.2. здійснювати ліквідації звалищ сміття, побутових і виробничих відходів у парках, паркових смугах, торфовищах і на прилеглих до них територіях;
- 4.3. організувати роботу щодо недопущення виникнення пожеж на несанкціонованих та санкціонованому сміттєзвалищі твердих побутових відходів Бориспільської міської територіальної громади.

Термін: постійно

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ позачергово:

5. Про стан забезпеченості населених пунктів громади зовнішнім протипожежним водопостачанням для цілей пожежогасіння.

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Протягом осіннього періоду 2023 року посадовими особами 23 - ДПРЧ м. Бориспіль ГУ ДСНС України у Київській області сумісно з КП «Бориспільводоканал», проводилась перевірка зовнішнього протипожежного водопостачання на території Бориспільської МТГ. В ході перевірки встановлено, що на території: м. Бориспіль знаходиться 286 пожежних гідрантів.

Як свідчить практика такі недоліки, як відсутність показчиків, відсутність люків на колодязях, деформовані колодязі, несправність пожежних гідрантів, впливають на правильну роботу протипожежного водопостачання ускладнюють роботу пожежно-рятувальним підрозділам при ліквідації пожеж, наслідків аварій та стихійних лих, у зв'язку з цим виникає необхідність підвозу води до місця гасіння пожеж та проведення аварійно - рятувальних робіт, що в свою чергу може призвести до збільшення часу роботи пожежно-рятувальних підрозділів, збільшення матеріальних збитків, травмування та загибелі людей. А у зв'язку з підвищеним рівнем пожежної небезпеки під час військового стану ризику тільки зростають. Тому в зв'язку з цим необхідно провести роботи для усунення недоліків, а саме: обладнання пожежних гідрантів показчиками встановленого зразка в м. Бориспіль на вул. Героїв Небесної Сотні, 8, вул. Польова, 49, вул. Сергія Камінського, 50; ремонт пожежних гідрантів в м. Бориспіль на вул. Бежівка, 3, вул. Глибоцька, 23, вул. Робоча, 19, вул. Київський Шлях, 31, вул. Київський Шлях, 33, вул. Київський шлях, 85.

Заслухавши доповідача та співвідповідача, комісія ВИРШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» обладнати пожежні гідранти показчиками встановленого зразка в м. Бориспіль на вул. Героїв Небесної Сотні, 8, вул. Польова, 49, вул. Сергія Камінського, 50 та здійснити ремонт пожежних гідрантів в м. Бориспіль на вул. Бежівка, 3, вул. Глибоцька, 23, вул. Робоча, 19, вул. Київський Шлях, 31, вул. Київський Шлях, 33, вул. Київський шлях, 85.

3. Зобов'язати Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» та Головне управління житлово-комунальне господарство надати інформацію Бориспільському РУ ГУ ДСНС України у Київській області щодо здійснення поточного ремонту колодязів та пожежних гідрантів: в с. Сеньківка по вулицях: Миру 5, Миру (біля водонапірної башти), Польова за координатами (50.42891778191875, 31.080433404919372) та в с. Рогозів по вулицях: Центральна 72, Центральна 131, Вітчизняна 2А, Вітчизняна 6, Вітчизняна 50, Вітчизняна 34, Шаруна 16.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.

Термін 17.06.2024

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ позачергово:

6. Про аналіз інфекційної захворюваності за 4 місяці 2024 року по Бориспільській міській територіальній громаді.

Доповідач (10 хв.)

Мадай В.А. – лікар епідеміолог Бориспільської районної філії державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Заслухавши доповідача, комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ позачергово:

6. Щодо стану захворюваності на кашлюк за 4 місяці 2024 року по Бориспільській міській територіальній громаді.

Доповідач (10 хв.)

Мадай В.А. – лікар епідеміолог Бориспільської районної філії державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Заслухавши доповідача, комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

- 2.1. Забезпечити своєчасне виявлення, реєстрацію та подачу термінових повідомлень випадків кашлюку.
- 2.2. Для підтвердження діагнозу обов'язково проводити лабораторне обстеження хворих.
- 2.3. Проводити медичне спостереження за контактами по місцю проживання (сімейним лікарям).

3. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради:

- 3.1. Посилити комунікаційні заходи з підвищення обізнаності щодо кашлюку серед цільових груп населення Бориспільської МТГ з працівниками, батьками та учнями закладів дошкільної освіти, ліцеїв та опорних закладів освіти.
- 3.2. Запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи в дитячих закладах та встановлювати медичне спостереження за контактами протягом 14 днів з дати контакту з хворою дитиною.

Термін: до 06.06.2024

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, заступника голови міської комісії – Матяш Т.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

**Заступник міського голови,
заступник голови міської комісії
з питань ТЕБ та НС**

Тамара МАТЯШ

**Секретар міської комісії,
головний спеціаліст відділу з питань НС
та цивільного захисту населення**

Юлія ЛЕВКОВЕЦЬ