



**Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
виконавчого комітету міської ради**

ПРОТОКОЛ № 6
Бориспільської міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 13 червня 2024 року

м. Бориспіль

2024

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови,
заступник голови міської
комісії з питань ТЕБ та НС

Дмитро ГОПАНЧУК
13 червня 2024 року

кім. 305

Порядок денний
засідання постійної комісії виконавчого комітету міської ради
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ГОЛОВУВАВ: заступник міського голови,
заступник голови Бориспільської міської комісії з питань ТЕБ
та НС – Дмитро ГОПАНЧУК

ПРИСУТНІ: Члени комісії, запрошені (за окремим списком)

СЛУХАЛИ:

- 1. Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки місць збирання, зберігання та переробки зерна.**

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Бориспільське районне управління Головного управління ДСНС України у Київській області (далі - Бориспільське РУ) відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до статті 55 Кодексу цивільного захисту України діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій та покладається на власників (керівників) таких суб'єктів господарювання.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ від 13.05.2022 № 573 від 17.06.2022 № 697 від 27.08.2022 № 955) посадовці ДСНС України на період воєнного стану не здійснюють планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Враховуючи вищевикладене з метою недопущення матеріальних втрат зернових і грубих кормів у 2024 році через пожежі та інші надзвичайні ситуації

в місцях збирання, зберігання та переробки врожаю, Бориспільське РУ ГУ ДСНС пропонує керівникам сільськогосподарських підприємств виконати необхідні заходи з дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки.

Поряд з цим Бориспільське РУ ГУ ДСНС інформує, що відповідно до пункту 8.1.15. Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України категорично заборонено у період збирання урожаю спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях.

За зазначене порушення передбачена відповідальність згідно статті 113 Кримінального Кодексу України, а також відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, тягнуть за собою накладення грошового штрафу на громадян.

Заслухавши доповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

1. **Інформацію взяти до відома.**
2. **Зобов'язати Бориспільське РУ ГУ ДСНС України у Київській області довести до відома керівників сільськогосподарських підприємств:**

2.1. провести обов'язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин (команд), (відповідно до Постанови КМУ від 07.04.2023 № 314 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони»);

2.2. до початку збирання врожаю всій збиральній техніці, агрегатам та автомобілям відрегулювати системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також оснастити їх справними іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори - двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами; автомобілі – вогнегасником та штиковою лопатою). Трактористам, комбайнерам, їх помічникам та іншим особам, задіяним на роботах по збиранню врожаю, пройти протипожежний інструктаж. (п. 8.1.1. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.3. оснастити корпуси комбайнів заземлювальним металевим ланцюгом 10 см, який торкається землі (п. 8.1.2. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.4. перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості), обкосити та оборати хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць) смугою не менше 4 м. завширшки (п. 8.1.6. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.5. у період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками зробити прокоси не менше 8 м. завширшки. Скошений хліб з прокосів негайно прибирати. Посередині прокосів зробити проорану смугу не менше 4 м. завширшки (п.

8.1.7. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.6. безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га., з якого збирається врожай, забезпечити перебування напоготові трактора з плугом на випадок пожежі. У разі групового методу збирання, до складу збирально - транспортних загонів включити спеціалізовані автомобілі з насосами (авторідинарозкидачі, водороздавачі та ін.), пристосовані для гасіння пожеж зернових. (п. 8.1.9. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.7. радіатори двигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли й деталі збиральних машин своєчасно очищувати від пилу, соломи та зерна (п. 8.1.12. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.8. у польових умовах проводити заправлення паливом збиральної техніки за межами поля (не ближче 30 м.) паливозаправниками, коли заглушені двигуни. (п. 8.1.13. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.9. категорично заборонити у період збирання спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях. (п. 8.1.15 Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України.);

2.10. не перевищувати площу основи однієї скирти 300 кв. м., а штабеля пресованого сіна чи соломи - 500 кв. м. Скирти на відстані 5 м. від основи обороти захисними смугами не менше 4 м. завширшки. (п. 8.2.5. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.11. протипожежні розриви між скиртами, штабелями забезпечити не менше 20 м. Відстань від скирт, штабелів грубих кормів встановити не менше 15 м. до ліній електропередач, 20 м. - до доріг, 50 м. - до будинків та споруд. (п. 8.2.6. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.12. перед початком збирання врожаю перевірити зерносклади та зерносушарні на відповідність вимогам пожежної безпеки. Виявлені недоліки щодо їх протипожежного стану усунути до початку сушіння та приймання зерна. (п. 8.3.1. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.13. обробити вогнезахисною рідиною дерев'яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт. (п. 8.3.12. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.14. забезпечити водонапірні башти підїздом з твердого покриття і пристосувати для відбору води пожежною технікою (п. 6.4.12. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.15. забезпечити постійну готовність пересувної пожежної техніки та техніки пристосованої для цілей пожежогасіння до застосування за тривоною, а саме: бути справною, заправленою пально-мастильними матеріалами, забезпеченою запасом вогнегасних речовин і повним комплектом придатного до застосування пожежного обладнання, інструмента та інвентарю. (п. 7.4. Наказу Міністерства АП України, МНС від 04.12.2006 № 730/770 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України);

2.16. виконати монтаж автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях зерноскладів (п. 1.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);

2.17. забезпечити всі приміщення знаками безпеки згідно з вимогами (п. 8, розділу II Правил пожежної безпеки в Україні);

2.18. виконати заміри опору ізоляції (п. 1.20, розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);

2.19. виконати технічне обслуговування наявних переносних вогнегасників, строк дії яких припинився (п. 3.10 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);

2.20. доукомплектувати пожежні щити згідно норм належності(п. 3.11 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);

2.21. виконати перевірку зовнішніх установок, які захищають будівлі та споруди підприємства від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п.п. 1.21.пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);

2.22. не допускати експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією (п. 1.18, розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);

2.23. на період збирання врожаю встановити постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

Термін: до 20.06.2024

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

2. Про попередження травматизму і нещасних випадків на дорогах Бориспільської територіальної громади

Доповідачі (10 хв.)

Майстренко С.В. – заступник командира батальйону патрульної поліції міста Бориспіль Управління патрульної поліції в Київській області

На виконання вимог доручення УПП у Київській області ДПП № 455ВН/41/40/01-2024 від 15.01.2024 проведено аналіз стану аварійності на вулично - дорожній мережі на території обслуговування БПП в м. Бориспіль УПП у Київській області ДПП. З 01.01.2023 по 31.05.2024 року зареєстровано 329 дорожньо-транспортних пригод, що на 17,5% більше ніж в аналогічному періоді минулого року (2023 рік – 280 ДТП), зареєстровано 37 ДТП з потерпілими, що на 76,2% більше ніж в аналогічному періоді минулого року (2023 рік-21 ДТП). З початку року у ДТП загинуло 2 учасника дорожнього руху, що на 3 загиблих менше ніж в аналогічному періоді 2023 (5 загиблих) та за вказаний період в ДТП травмовано 55 осіб, що на 139, 1% більше ніж в аналогічному періоді минулого 2023 року (23 осіб).

Заслухавши доповідача та співвідповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Бориспільському відділенню поліції ГУ Національної поліції України в Київській області та Батальйону патрульної поліції міста Бориспіль Управління патрульної поліції в Київській області:**

2.1. продовжити роботу щодо попередження травматизму і нещасних випадків на дорогах міста;

Термін: постійно

2.2. довести аналіз аварійності до підпорядкованого особового складу та націлити на виявлення фактів порушення учасників дорожнього руху ПДР, що призводить до настання ДТП;

2.3. надати вказану інформацію (аналіз стану аварійності території обслуговування БПП в м. Бориспіль у Київській області) до відділення безпеки дорожнього руху БПП в м. Бориспіль УПП у Київській області ДПП для ознайомлення та обстеження аварійно небезпечних ділянок з метою можливої зміни організації дорожнього руху на даних ділянках.

2.4. з метою посилення інформаційного впливу на свідомість учасників дорожнього руху, в засобах масової інформації висвітлити інформацію щодо необхідності дотримання громадянами ПДР та ведення шоквої профілактики із місяць скоєння ДТП.

- 3. Організувати та націлити особовий склад БПП в м. Бориспіль УПП у Київській області ДПП на виявлення та документуванні таких порушень учасникам дорожнього руху, як: порушення правил проїзду перехресть, пішохідних переходів і порушення ПДР пішоходами та**

велосипедистами, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, порушення правил обгону, проїзд на забороняючий сигнал світлофору чи вимог регулювальника, користування під час руху засобами зв'язку: виїзд на смугу зустрічного руху (за наявності суцільних ліній дорожньої розмітки), порушень правил зупинки і стоянки з пішохідними переходами.

Термін: до 20.06.2024

4. Зобов'язати Головне управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради:

4.1. направити лист до КП «Київавтодор» щодо належного утримання зелених насаджень біля автошляхів Бориспіль-Рогозів-Переяслав.

4.2. направити лист до Бориспільської районної військової адміністрації Київської області щодо потреби в фортифікаційних спорудах (рештки наслідків від окопів) на кільцевій ділянці дороги м. Бориспіль.

Термін: до 20.06.2024

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови– Гопанчука Д.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

3. Про запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Станом на сьогодні значно посилились атаки з боку російської федерації на об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, зберігання нафтопродуктів та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

На території Бориспільської МТГ знаходяться 3 об'єкти зберігання нафтопродуктів та 2 склади скрапленого газу (ОПН 1 та 2 класу) такі як:

- ТОВ «Грандтермінал», за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна 9;
- ПП «Амік Україна», за адресою: м. Бориспіль, вул. Північна, 4;
- Склад ПММ ДПМА «Бориспіль», за адресою: м. Бориспіль, вул. Запорізька 16 а;
- Газонаповнювальна станція ТОВ «ТЕРМІНАЛ ЛПГ», за адресою: м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15, 13-А.

З метою оперативного реагування аварійно-рятувальних підрозділів на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків у максимально короткі терміни,

мінімізації збитків та швидкого відновлення роботи вищевказаних об'єктів рекомендуємо керівникам виконати заходи:

- провести перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання та запасу піноутворювача;
- технічний стан засобів первинного пожежогасіння (вогнегасників);
- наявність та придатність до використання засобів індивідуального захисту працівників;
- провести перевірку захисних споруд (при наявності);
- перевірити справність зв'язку та оповіщення;
- посилити охорону об'єктів;
- мінімізувати перебування персоналу на об'єктах під час повітряної тривоги.

Заслухавши доповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію взяти до відома.

2. Зобов'язати Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області довести до відома керівників підприємств ТОВ «Грандтермінал» (за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна 9), ПП «Амік Україна» (за адресою: м. Бориспіль, вул. Північна, 4), склад ПММ ДПМА «Бориспіль» (за адресою: м. Бориспіль, вул. Запорізька 16 а), газонаповнювальна станція ТОВ «ТЕРМІНАЛ ЛПГ», (за адресою: м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15, 13-А) щодо виконання наступних заходів, а саме:

- 2.1. провести перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання та запасу піноутворювача;
- 2.2. технічний стан засобів первинного пожежогасіння (вогнегасників);
- 2.3. наявність та придатність до використання засобів індивідуального захисту працівників;
- 2.4. провести перевірку захисних споруд (при наявності);
- 2.5. перевірити справність зв'язку та оповіщення;
- 2.6. посилити охорону об'єктів;
- 2.7. мінімізувати перебування персоналу на об'єктах під час повітряної тривоги.

Термін: до 20.06.2024

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної

влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

**Заступник міського голови,
Заступник голови міської комісії
з питань ТЕБ та НС**

Дмитро ГОПАНЧУК

**Секретар комісії,
головний спеціаліст відділу
з питань НС та ЦЗН**

Юлія ЛЕВКОВЕЦЬ